



C.d. rysunek nr 2

Uwagi do planu zagospodarowania terenu:
 *Projektowana rzędna wjazdu narzucona przez RZGW w Poznaniu z uwagi na rzędna wody powodziowej.
 *Nowy rurociąg tłoczny Ø280 PE umieszczono w istn. przewodzie DN300 żeliwny odcinek TL1-K1-K3-K6-K9-K11-K12-K12a-TL14a, TL17a-K15-K18-TL22-K21-K25-K28-K31-TL31-TL32

LEGENDA	
SYMBOL	OPISANIE
	Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - tłoczna.
	Nowy rurociąg tłoczny Ø280 PE w istniejącym rurociągu Ø300 z żeliwa.
	Istniejący rurociąg tłoczny Ø400.
	Istniejące komory do renowacji na rurociągu tłoczonym DN300.
	Istniejące komory do likwidacji na rurociągu tłoczonym DN300.
	Projektowane komory na rurociągu tłoczonym.
	Numer działki.
	Granica działki.
	Wzrost terenu obiektu umiarkiem i odciążeniem

wykonano:
Miejskie Zakłady Komunalne,
 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Kopernika 4a

adres inwestycji:
Kostrzyn nad Odrą - Asfaltowa

rodzaj przedsięwzięcia:
 Przebudowa i remont czasowo nie użytkowanego rurociągu tłoczono DN 300 z przepompowni ścieków przy ul.Niepodległości do oczyszczalni ścieków przy ul.Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą, z uwzględnieniem przebudowy eksploatowanego obecnie rurociągu DN 400.

nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu.			
stanowisko	imię i nazwisko	branża	nr uprawnień
projektant	mgr inż. Andrzej Rychlicki	ścieki wod.-kan.	224/Sz/82
opracował	Przemysław Siłzewski	-	-
opracował	mgr inż. Bogdan Jankowski	ścieki wod.-kan.	73/Sz/2002
Firma Projektowo-Budowlana "AR-tech"	nr umowy / opis:	skala:	rysunek nr:
ul. Ścieżka 37/42 75-104 Kostrzyn nad Odrą tel. kom. 500 584 189	DAUR/15/2013	1:500	1
Projekt budowlany	data oprac.:		
Rok zakwalifikowania 1002	Sierpień 2013 r.		