



Uwagi do planu zagospodarowania terenu:
 * Projektowana rzędna wjazdu narzucona przez RZGW w Poznaniu z uwagi na rzędną wody powodziowej.
 * Nowy rurociąg tłoczny Ø280 PE umieszczono w istn. przewodzie DN300 żeliwny odcinek TŁ1-K1-K3-K6-K9-K11-K12-K12a-TŁ14a, TŁ17a-K15-K18-TŁ22-K21-K25-K28-K31-TŁ31-TŁ32

LEGENDA

SYMBOL	OBJAŚNIENIA
	Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - tłoczna.
	Nowy rurociąg tłoczny Ø280 PE w istniejącym rurociągu Ø300 z żeliwa.
	Istniejący rurociąg tłoczny Ø400.
	Istniejące komory do renowacji na rurociągu tłoczonym DN300.
	Istniejące komory do likwidacji na rurociągu tłoczonym DN300.
	Projektowane komory na rurociągu tłoczonym.
816	Numer działki.
	Granica działki.
	Zakres terenu objęty umieszczeniem i oddzieleniem

inwestor:
Miejskie Zakłady Komunalne,
 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Kopernika 4a

adres inwestycji:
Kostrzyn nad Odrą:
ul. Niepodległości - Asfaltowa

nazwa przedsięwzięcia:
Przebudowa i remont czasowo nie użytkowanego rurociągu tłoczego DN 300 z przepompowni ścieków przy ul. Niepodległości do oczyszczalni ścieków przy ul. Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą, z uwzględnieniem przebudowy eksploatowanego obecnie rurociągu DN 400.

nazwa rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu.

stanowisko	imię i nazwisko	branża	nr uprawnień	podpis
projektant	mgr inż. Andrzej Rychlicki	ścieki wod.-kan.	224/Sz/82	
opracował	Przemysław Śliżewski			
opracował	mgr inż. Bogdan Jankowski	ścieki wod.-kan.	73/Sz/2002	
Firma Projektowo-Budowlana "AR-tech"	nr umowy / oprac.	skala:	rysunek nr:	
ul. Świe. Chępczeli 37/43 70-194 Szczecin tel./fax +48 (0)91 4 883 034 tel. kom. 0502 634 199 Rok założenia 1992	DAIUR/15/2013	1:500	2	
	stadium oprac.	Projekt budowlany		
	data oprac.	Sierpień 2013 r.		

C.d. rysunek nr 1

C.d. rysunek nr 3