

Kostrzyn nad Odrą, 24.05.2019r.

Dotyczy: postępowania na budowę sieci wodociągowej przy ul. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą

W związku z zapytaniem dotyczącym inwestycji: Budowa sieci wodociągowej z rur PE o długości ok. 1100 mb przy ul. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą wraz z przyłączami o długości ok. 14,5 mb, zgodnie z projektami budowlanymi i decyzjami o pozwoleniu na budowę Starosty Gorzowskiego oraz Wojewody Lubuskiego, **niniejszym podajemy odpowiedzi udzielone przez Projektanta:**

Pytanie 6. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania całego zadania metodą bezwykopową?
Odpowiedź:

Dopuszczam wykonanie całej inwestycji metodą bezwykopową oczywiście pod warunkiem zastosowania rur PE100RC typ 3.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian z wyjątkiem zapisów będących konsekwencją wprowadzonych zmian.