

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
Ul. Kopernika 4a
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Kostrzyn n/O. dn.27.01.2020r.

WYTYCZNE

DO PROJEKTOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ w rejonie ulic: Leśnej, Diamentowej, Brylantowej i Tartacznej (Os. Drzewice) w Kostrzynie nad Odrą o przebiegu zgodnym z załącznikiem graficznym

1. Zaprojektować wodociąg w rejonie ulic: Leśnej, Diamentowej, Brylantowej i Tartacznej.
2. Proponowana średnica: DN 160 (ok. 2020 m.b.) oraz DN 125 (ok. 1760 m.b.).
3. Materiał: Polietylen (PE) PN 10 SDR 17
4. Włączenia sieci należy zaprojektować do istniejących wodociągów w punktach W1, W2, W3, W4 i W5.
5. Zaprojektować hydranty nadziemne DN80 z podwójnym zamknięciem lub podziemne DN 80 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami w zakresie p.poż.
6. Zaprojektować zasuwy z uszczelnieniem miękkim.
7. Technologia wykonania: prace wykonać w wykopie otwartym.
8. Wszelkie odstępstwa od wytycznych należy uzgadniać na bieżąco, a projekt przedłożyć do zatwierdzenia w Miejskich Zakładach Komunalnych Sp. z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kostrzynie nad Odrą ul. Kopernika 4a.

Załączniki:

1. Szkic z zaznaczonym przebiegiem sieci wodociągowej i miejscami włączeń.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Sp. z o.o.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Załącznik nr 1 do projektu
mgr inż. Piotr Mielon