

Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym o wartości poniżej 428.000 euro, prowadzonym bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

I. Przedmiot zamówienia:

1. Dostawa fabrycznie nowych 4 mieszadeł wolnoobrotowych do komory nityfikacji na oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą.

Specyfikacja techniczna

- 1.1. śmigło samooczyszczające się o wysokiej sprawności wykonane z poliuretanu wzmocnianego włóknem szklanym o średnicy nie mniejszej niż 2000mm;
- 1.2. Zamawiający nie dopuszcza śmigieł zawierających wewnątrz pustki powietrzne;
- 1.3. silnik o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C) IEC85, o maksymalnej prędkości obrotowej nie wyższej niż 1500obr/min;
- 1.4. dopuszczalna ilość równo rozłożonych rozruchów na godzinę nie niższa niż 30;
- 1.5. moc znamionowa P2 nie większa niż 6kW;
- 1.6. obudowa mieszadła i piasta wykonana z żeliwa;
- 1.7. wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy nie mniejszej niż AISI 431;
- 1.8. prędkość obrotowa mieszadła nie większa niż 48obr/min;
- 1.9. śmigła składające się z pojedynczych łopat;
- 1.10. nominalna siła ciągu mieszadła powyżej 4500N;
- 1.11. dopuszczalne zatopienie urządzenia powinno być nie mniejsze niż 20m;
- 1.12. silnik chłodzony przez opływającą ciecz;
- 1.13. uszczelnienie: mechaniczne, zewnętrzne, pojedyncze, wykonane z materiału o nie gorszej odporności antykorozyjnej oraz mechanicznej niż węgiel wolframu lub węgiel krzemu;
- 1.14. komora olejowa uszczelnienia wypełniona olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku;
- 1.15. Zamawiający nie dopuszcza stosowania łożysk kulkowych wału śmigła;
- 1.16. zaczep ślizgowy mieszadła do prowadnicy wykonany ze stali kwasoodpornej klasy AISI 316L lub wyższej;
- 1.17. silnik mieszadła posiada wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika;
- 1.18. czujnik zawilgocenia w komorze olejowej;
- 1.19. w komorze silnika zabudowany czujnik kontroli zawilgocenia współpracujący z układem sygnalizującym – opcja za dodatkowe 0,5 pkt.;
- 1.20. konstrukcja nośna jednosłupowa 100x100 mm oraz elementy instalacji wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304;
- 1.21. mocowania prowadnic powinny być wykonane do istniejących podestów i dna reaktora.

Jeżeli Dostawca posiada urządzenie o parametrach zbliżonych do przedstawionych powyżej –prosimy o pisemny wniosek o jego dopuszczenie.

2. Pozostałe wymagania:

- 2.1. Zamówienie obejmuje dostawę mieszadeł, montaż mieszadeł **na prowadnicach oraz konstrukcję nośną (mocowanie z wózkiem)**, a także udział w rozruchu i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń oraz serwis w okresie gwarancyjnym.

2.2. Dostawca wyceni opcjonalnie w postaci odrębnych cen: demontaż istniejących przewodnic oraz dostawę i montaż nowych przewodnic z mocowaniem dolnym i górnym. Do decyzji Zamawiającego po zapoznaniu się z cenami za te usługi będzie należało czy zamówienie je obejmie.

2.3. Zamawiający wymaga dostawy urządzeń fabrycznie nowych, rok produkcji 2020.

2.4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na oczyszczalnię ścieków przy ul. Włoskiej 6 w Kostrzynie nad Odrą. Rozładunek zapewni Zamawiający. Dostawca z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy.

2.5. W dniu dostawy Zamawiający otrzyma dokumentację techniczno- ruchową w języku polskim,

2.6. Dostawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia (roboty i urządzenia) przez okres minimum 24 m-cy. Dłuższa gwarancja będzie odpowiednio punktowana. Gwarancja rozpocznie się w dniu odbioru, i będzie obejmowała:

2.6.1. usuwanie wad i usterek poprzez wymianę wadliwych części lub całego urządzenia w przypadku braku możliwości naprawy. Wymienione części powinny być nowe, oryginalne lub porównywalne co do jakości. W przypadku dokonania istotnej naprawy, gwarancja biegnie na nowo, zastosowanie mają zapisy art. 581 Kodeksu Cywilnego.

2.6.2. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych.

2.7. Czynności wskazane w pkt. 2.6. ppkt. 2.6.1. i 2.6.2. w okresie gwarancyjnym będą wykonywane przez Dostawcę i będą ujęte w cenie za przedmiot zamówienia – bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Dotyczy to wszelkich kosztów, m.in. robocizny, dojazdu i materiału. Koszty za te czynności zawierają się w cenie podanej w ust. 1 formularza ofertowego.

Pozostałe warunki zamówienia:

3. Lokalizacja dostawy: Włoska 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

4. W ofercie należy podać czas naprawy urządzeń w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Zamawiający wymaga, aby czas naprawy urządzeń nie przekroczył 14 dni roboczych od zgłoszenia drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że naprawy będzie wymagało jedynie jedno mieszadło; jeżeli natomiast usterka bądź awaria wystąpi na więcej niż jednym mieszadle, i konieczna będzie jednoczesna naprawa więcej niż jednego mieszadła to czas ich naprawy nie może przekroczyć 5 dni roboczych. Czas naprawy liczony będzie od dnia, w którym zgłoszono awarię do dnia ponownego zamontowania mieszadła po naprawie.

5. Do oferty należy załączyć listę części zużywających się, które będą podlegać wymianie wraz z określeniem czasu, po jakim powinny podlegać wymianie, listę koniecznych i stosowanych środków konserwujących wraz z ich cenami na dzień złożenia oferty oraz uśredniony koszt dojazdu i pracy serwisanta za jeden przyjazd do siedziby Zamawiającego- dotyczy okresu pogwarancyjnego.

6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia w dniu dostawy szkolenia pracowników z obsługi i konserwacji urządzenia.

7. Zamawiający wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

7.1. instrukcja obsługi w języku polskim,

7.2. dokumentacja techniczno-ruchowa obejmująca rysunki i opisy,

7.3. karta gwarancyjna,

7.4. deklaracja zgodności z normami unijnymi CE.

8. Ceny należy podać w złotych.

9. Zamawiający wymaga w ofercie złożenia oświadczenia czy wymagana jest przebudowa (przesunięcie) układu napowietrzania w celu poprawy pracy mieszadeł, a jeśli tak, to z czego wynika taka potrzeba.

W wypadku konieczności wykonania przebudowy Zamawiający powiększy analizowaną cenę dostawy Oferenta o koszty opisanej przebudowy. Zamawiający dokona przebudowy własnymi siłami.

10. Dostawca oceni na podstawie rysunków reaktora biologii i układu napowietrzania oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej, że możliwa jest stabilna i bezawaryjna praca mieszadeł (oświadczenie w formularzu ofertowym).

II. Termin wykonania zamówienia: pożądanym jest termin do 10 tygodni od podpisania umowy.

Dostawca wskaże termin wykonania zamówienia w formularzu ofertowym w tygodniach od podpisania umowy, jednak jeśli termin wpisany przez Dostawcę będzie znacznie przekraczał 10 tygodni, to Zamawiający ma prawo sugerować się tym przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

III. Warunki przeprowadzenia postępowania:

1. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Dostawców.
2. Dostawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (maks.100pkt) według zadanych kryteriów, według wagi:

Cena – 88pkt

koszt energii elektrycznej (0,32 zł/kWh) w ciągu pięcioletniej ciągłej pracy mieszadeł – 10pkt

zabudowany czujnik kontroli zawilgocenia w komorze silnika współpracujący z układem sygnalizującym – 0,5pkt

okres gwarancji – min. 24 m-ce. Za każde dodatkowe 12 m-cy udzielonej gwarancji Zamawiający przyzna 0,5 pkt, jednak maksymalnie Dostawca może otrzymać z tego tytułu 1,5 pkt.

4. Zamawiający w toku oceny ofert przyzna punkty według wzorów:
dla kryterium cena:
 $C = \text{Cena oferty minimalnej zaoferowanej w postępowaniu} / \text{cena oferty badanej} \times 88 \text{ pkt.}$
dla kryterium koszt energii elektrycznej:
 $Ke = \text{Koszt energii elektrycznej } Ke \text{ min zaoferowany w postępowaniu} / Ke \text{ oferty badanej} \times 10 \text{ pkt.}$
5. **Sposób obliczenia ceny:**
Dostawca wyliczy cenę za zamówienie sumując koszty dostawy materiałów, robocizny i sprzętu oraz dojazdów, składających się na wykonanie umowy oraz koszty serwisu w okresie gwarancyjnym (rozdział I ust.2 pkt. 2.7.)zawierający materiały, robociznę i dojazdy. Tak obliczoną cenę powinien Dostawca wpisać w ust. 1 formularza ofertowego.
6. Jeżeli różnica w punktacji dwóch lub więcej ofert nie przekroczy 0,5 pkt, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych. Zapis ten dotyczy ofert z najwyższą punktacją.
7. Zamawiający udzieli pisemnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i zakresie obowiązków Dostawcy, a z wybranym Dostawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w ofercie i niniejszym zapytaniu zgodnie ze wzorem umowy, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań, lub ceny ofert będą przekraczały środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
9. Wszelkie dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Dostawcy, czyli: wyjaśnienia do ofert, uzupełniania dokumentów i oferty dodatkowe, muszą być w formie pisemnej. Dopuszcza się przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że dokumenty od Dostawcy wybranego do podpisania umowy Zamawiający musi otrzymać w oryginale przed podpisaniem umowy.
10. Jeśli usunięcie usterek i wad nie będzie możliwe we wskazanym terminie Dostawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o jego przedłużenie, przy czym Dostawca dołoży należytej staranności, aby usunąć usterki i wady w możliwie najkrótszym terminie. Jeżeli uzna to za zasadne, Zamawiający przedłuży termin usunięcia wad i usterek w formie pisemnej.
11. Zamawiający nie przewiduje zmiany kwoty wynagrodzenia Dostawcy zawartej w formularzu ofertowym.
12. Zamawiający nie przewiduje wpłaty zaliczki ani wystawienia innego zabezpieczenia płatności z tytułu realizacji zamówienia.
13. Warunkiem złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonania zamówienia lub złożenia oświadczenia o braku konieczności jej przeprowadzenia przez oferenta. W celu ustalenia terminu wizji Zamawiający wskazuje p. Wojciecha Dudziaka tel. 795 557 251, który uprawniony jest do potwierdzenia pisemnie terminu wizji.
14. Wykonawca przed podpisaniem umowy ma obowiązek wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy netto** w formie:
 - 14.1. pieniężnej przelewem na konto w GBS w Barlinku O/Kostrzyn nad Odrą, nr 11 8355 0009 0104 0661 2000 0002
 - 14.2. gwarancji bankowej,
 - 14.3. gwarancji ubezpieczeniowej.

15. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujących terminach:
- 15.1. 70% zabezpieczenia – w terminie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane i po podpisaniu protokołu odbioru robót;
 - 15.2. - w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

IV. Warunek udziału w postępowaniu:

Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w postaci wykonania przez Dostawcę co najmniej dostaw 20 szt mieszadeł wolnoobrotowych z danego typoszeregu w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie. Na potwierdzenie należytego wykonania wskazanych dostaw, Dostawca załączy referencje użytkowników eksploatujących dostarczone mieszadła. Usługi i referencje muszą wskazywać mieszadła o funkcji i parametrach zbliżonych jak w niniejszym postępowaniu, które zostały zrealizowane przez Dostawcę na terenie Europy, pracujące minimum 2 lata.

V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
2. **Termin składania ofert – do 13.05.2020 r. do godz. 12:00**
3. Oferty można wysłać pocztą elektroniczną lub faksem, przy czym należy je niezwłocznie dostarczyć w oryginale, nie później niż w ciągu 3 dni robocze po dacie składania ofert. Dostarczenie oferty w oryginale jest niezbędnym warunkiem podpisania umowy. Dla skuteczności złożenia oferty pocztą elektroniczną konieczne jest potwierdzenie przez Zamawiającego faktu jej otrzymania. Jeżeli Zamawiający nie potwierdzi otrzymania oferty, zachodzi sytuacja jakby oferta nie została złożona. Dostawca może żądać potwierdzenia elektronicznego.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisać czytelnie trwałą techniką oraz podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Dostawcy.
5. Dostawca pokrywa koszty przygotowania i dostarczenia oferty.

Adres poczty elektronicznej: mzk@kostrzyn.pl

Nr faks 95 727 96 01

VI. Wraz z ofertą należy złożyć:

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 1,
2. wypełniony i zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 2,
3. kopię odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
4. dokładny opis oferowanego urządzenia wraz z danymi technicznymi i rysunkami, ewentualnie odpowiednie części DTR-ki przedstawiające dane wskazane w rozdziale I zapytania.
5. wykaz zrealizowanych dostaw urządzenia jak w niniejszym postępowaniu w okresie ostatnich trzech lat wraz z referencjami użytkowników.

VII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (Wykonawca/Dostawca) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz w innych dokumentach składanych przez Wykonawcę/Dostawcę w niniejszym postępowaniu są Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel: 95-727-96-00, e-mail: mzk@kostrzyn.pl
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskich Zakładach Komunalnych jest Pan Hubert Sańczyk, tel: 795-557-255, e-mail: iodo@mzk.kostrzyn.pl
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer, a także imię i nazwisko osoby do kontaktu, nr telefonu lub stanowisko służbowe;

4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób wymienionych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych w/w osób decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę/Dostawcę w niniejszym postępowaniu, posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Jej dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Jej danych osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników ;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych Jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9. żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę/Dostawcę w niniejszym postępowaniu, nie przysługują:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VIII. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

1. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca/Dostawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca/Dostawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca/Dostawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca/Dostawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy/Dostawcy w postępowaniu. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę/Dostawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Zamawiający informuje, iż treść oświadczenia została ujęta przez Zamawiającego we wzorze Formularza Ofertowego.

W przypadku gdy Wykonawca/Dostawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub

art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca/Dostawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

W załączeniu:

Rzut pionowy reaktora biologii z wymiarami usytuowania mieszadeł i układu napowietrzania.

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający: **Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o.**
ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Nazwa Dostawcy:

Adres:.....

.....

adres poczty elektronicznej:

nr telefonu:, nr faksu:.....

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy ofertę na przedmiot zamówienia: dostawa i montaż mieszadeł **na przewodnicach oraz konstrukcję nośną (mocowanie z wózkiem)**, a także udział w rozruchu i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń oraz serwis w okresie gwarancyjnym **za kwotę netto: zł.**

(słownie:..... złotych)

podatek VAT 23% w kwociezł,

cenazł.

Oferta dotyczy czterech fabrycznie nowych mieszadeł wolnoobrotowych (model, typ, producent, rok produkcji):

Cena netto za 1 mieszadło wynosi zł.

2. Opcjonalnie składamy ofertę na:

a. demontaż istniejących przewodnic – 4 szt. za kwotę netto zł.

b. dostawę nowych przewodnic z mocowaniem dolnym i górnym (4 szt) za kwotę netto zł

c. montaż nowych przewodnic (4 szt) za kwotę netto zł

3. Oświadczamy, że koszty energii elektrycznej w ciągu pięcioletniej ciągłej pracy mieszadeł (4) wyniosą: ilość energii w okresie rokukWh x cena 0,32 kWh x 5 =

4. Dostarczymy przedmiot oferty do tygodni od podpisania umowy.

5. Na podstawie rysunków reaktora biologii i układu napowietrzania oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej* **oświadczamy, że możliwa jest stabilna i bezawaryjna praca mieszadeł.**

6. W okresie gwarancyjnym częstotliwość i zakres koniecznych przeglądów serwisowych przedstawia się następująco:

.....

.....

.....

7. Konieczne dla podtrzymania gwarancji przeglądy serwisowe w okresie gwarancyjnym są ujęte w cenie za przedmiot zamówienia – bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

8. Koszty dla Zamawiającego w okresie pogwarancyjnym:

a. Koszt dojazdu serwisanta za jeden przyjazd do siedziby Zamawiającegozł netto.

b. Koszt pracy serwisantazł netto za godzinę u Zamawiającego.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
10. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres
/słownie...../ miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
11. Czas naprawy urządzeń w okresie gwarancyjnym wynosi do dni roboczych (max 14) od zgłoszenia drogą elektroniczną dla jedynie jednego mieszadła, jeśli konieczna będzie jednoczesna naprawa więcej niż jednego mieszadła to czas naprawy będzie wynosił do dni roboczych (max 5) od zgłoszenia.
12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
13. Jako punkt serwisowy oferowanych urządzeń wskazujemy: (nazwa, nr tel., adres e-mail)
.....
14. Uważamy, że wymagana*/niewymagana* jest przebudowa (przesunięcie) układu napowietrzania w celu poprawy pracy mieszadeł, ponieważ *(prosimy o wyczerpujące uzasadnienie konieczności przebudowy wraz z prognozowanymi efektami oraz załączenie rysunków i opisu proponowanej przebudowy)*
.....
.....
.....
15. Opis oraz przewidywany koszt dla Zamawiającego zalecanej przebudowy układu napowietrzania
.....
.....
.....
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, jak i wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i przedłożę Zamawiającemu w celu realizacji umowy o zamówienie publiczne.
17. W wypadku nieprzeprowadzenia wizji lokalnej (skreślenia w punkcie 5. słów „oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej”) :
- Oświadczamy, że przeprowadzenie wizji lokalnej dla oceny konieczności przebudowy układu napowietrzania było niekonieczne i w związku z jej brakiem bierzemy na siebie całą odpowiedzialność za dobór i usytuowanie mieszadeł.*
- załączeniu:
Lista części zużywających się z terminami wymiany.
Lista środków konserwujących z cenami jednostkowymi.

- * niepotrzebne skreślić
-
.....
- miejscowość, data (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy)

Opis techniczny oferowanych urządzeń (dla 4 sztuk)

Lp.	Dane techniczne wymagane zapytaniem	Oferta
1	śmigło samooczyszczające się o wysokiej sprawności wykonane z poliuretanu wzmacnianego włóknem szklanym o średnicy nie mniejszej niż 2000mm	
2	śmigła nie zawierają wewnątrz pustek powietrznych	tak/nie*
3	silnik o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C) IEC85, o maksymalnej prędkości obrotowej nie wyższej niż 1500obr/min	tak/nie*
4	dopuszczalna ilość równo rozłożonych rozruchów na godzinę nie niższa niż 30 moc znamionowa P2 nie większa niż 6kW	
5	moc znamionowa P2 nie większa niż 6kW	
6	obudowa mieszadła i piasta wykonana z żeliwa	tak/nie*
7	wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy nie mniejszej niż AISI 431	
8	prędkość obrotowa mieszadła nie większa niż 48obr/min	
9	śmigła składają się z pojedynczych łopat	tak/nie*
10	nominalna siła ciągu mieszadła powyżej 4500N	
11	dopuszczalne zatopienie urządzenia powinno być nie mniejsze niż 20m	
12	silnik chłodzony przez opływającą ciecz	tak/nie*
13	uszczelnienie: mechaniczne, zewnętrzne, pojedyncze, wykonane z materiału o nie gorszej odporności antykorozyjnej oraz mechanicznej niż węgiel wolframu lub węgiel krzemu	tak/nie*
14	komora olejowa uszczelnienia wypełniona olejem parafinowym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku	tak/nie*
15	nie zastosowano łożysk kulkowych wału śmigła	tak/nie*
16	zaczep ślizgowy mieszadła do prowadnicy wykonany ze stali kwasoodpornej klasy AISI 316L lub wyższej	
17	silnik mieszadła posiada wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika	tak/nie*
18	czujnik zawilgocenia w komorze olejowej	tak/nie*
19	w komorze silnika zabudowany czujnik kontroli zawilgocenia współpracujący z układem sygnalizującym – dodatkowe 0,5 pkt.	tak/nie*
20	konstrukcja nośna jednostopowa 100x100 mm oraz elementy instalacji wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304	
21	mocowania prowadnic powinny być wykonane do istniejących podestów i dna reaktora	tak/nie*

W kolumnie „oferta” należy zaznaczyć odpowiednio czy wskazany wymóg jest spełniony(tak/nie), lub opisać parametr, np. wartością liczbową.

* niepotrzebne skreślić

.....
miejsowość, data

.....
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy)

UMOWA NR/WZÓR/

zawarta w dniu 2020 r. z Dostawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dla zamówienia sektorowego o wartości poniżej 428.000 euro,

pomiędzy:

Miejskimi Zakładami Komunalnymi Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Kopernika 4a w Kostrzynie nad Odrą, wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000158228, NIP: 598-000-42-38, REGON: 210022921

reprezentowanymi przez:

mgr inż. Olgierda Kłaptocza – Prezesa Zarządu

zwanymi dalej **Zamawiającym**

a

z siedzibą w wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS/rejestru ewidencji gospodarczej pod nr....., NIP:, REGON:

reprezentowana przez:

1.

2.

zwanym dalej **Dostawcą**

o następującej treści:

§ 1

Dostawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowych czterech mieszadeł wolnoobrotowych do komory nityfikacji na oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą (model, typ, producent, rok produkcji)

.....

Zamówienie obejmuje:

1. dostawę mieszadeł,
2. montaż mieszadeł na prowadnicach oraz konstrukcję nośną (mocowanie z wózkiem),
3. udział w rozruchu i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń,
4. serwis w okresie gwarancyjnym,
5. opcja – stosownie do wyboru Zamawiającego (demontaż istniejących prowadnic, dostawa i montaż nowych prowadnic z mocowaniem dolnym i górnym),

§ 2

1. Termin wykonania umowy do tygodni od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Jeżeli Zamawiający wezwie Dostawcę do czynności wynikających z niniejszej umowy w końcowym okresie jej trwania, skutek tego wezwania nastąpi zgodnie z umową, aż do zakończenia wykonywania danej czynności.

3. Dostawca ma obowiązek pisemnego informowania Zamawiającego o każdej groźbie niedotrzymania terminu wykonania umowy. Jeżeli takie opóźnienie (w stosunku do przyjętego terminu wykonania umowy) miałyby nastąpić, Dostawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach opóźnienia, o jego skutkach oraz czasie, o jaki może ulec przesunięciu termin wykonania umowy. Niewykonanie tego obowiązku, w przypadku gdy opóźnienie to leży po stronie Zamawiającego, pozbawia Dostawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania umowy.

§ 3

Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe z dnia oraz oferta Dostawcy z dnia

§ 4

1. Wynagrodzenie Dostawcy ustalone zostało na podstawie złożonej oferty, obejmuje dostawę mieszadeł, montaż mieszadeł **na prowadnicach oraz konstrukcję nośną (mocowanie z wózkami)**, a także udział w rozruchu i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń oraz serwis w okresie gwarancyjnym, i wynosi netto zł,
słownie: złotych,
podatek VAT 23% w kwocie zł,
brutto zł.
2. Opcja - za dostawę, demontaż i montaż nowych prowadnic z mocowaniem dolnym i górnym do 4 mieszadeł, wynagrodzenie Dostawcy wynosizł netto, vat 23%zł, brutto zł.
3. Wynagrodzenie Dostawcy z opcją wyniesie netto zł.

§ 5

1. Zapłata należności zostanie dokonana przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury. Fakturę Dostawca wystawi po odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony.
2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty wykonania zamówienia, co zostanie zgłoszone Zamawiającemu na piśmie bądź drogą e-mail.
3. Podstawą i warunkiem pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przez Dostawcę przedmiotu spełniającego wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym, dokonanie rozruchu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotu umowy.
4. Fakturę należy wystawić na Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą NIP 598-000-42-38.

§ 6

1. Dostawca udziela gwarancji na roboty oraz urządzenia przez okres m-cy /słownie:/ miesiący, od daty odbioru przedmiotu umowy.
2. Czas naprawy urządzeń nie przekroczy ... dni roboczych od zgłoszenia drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że naprawy będzie wymagało jedynie jedno mieszadło, jeżeli usterka lub awaria wystąpi na więcej niż jednym mieszadle, i konieczna będzie jednoczesna naprawa więcej niż jednego mieszadła to czas ich naprawy nie przekroczy ... dni roboczych. Czas naprawy liczony będzie od dnia zgłoszenia do dnia ponownego zamontowania mieszadła po naprawie.
3. Do obowiązków Dostawcy w okresie gwarancyjnym należy:
 - 3.1. usuwanie wad i usterek poprzez wymianę wadliwych części lub urządzenia w przypadku braku możliwości naprawy. Wymienione części powinny być nowe, oryginalne lub porównywalne co do jakości. W przypadku dokonania istotnej naprawy, gwarancja biegnie na nowo, zastosowanie mają zapisy art. 581 Kodeksu Cywilnego.
 - 3.2. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych.
4. Czynności wskazane w ust. 3 pkt. 3.1. i 3.2. będą wykonywane przez Dostawcę i są dla Zamawiającego ujęte w cenie – bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszelkich kosztów, m.in. robocizny, dojazdu i materiału.
5. Jeśli usunięcie usterek i wad nie będzie możliwe w terminie wskazanym w ust. 2, Dostawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o jego przedłużenie, przy czym Dostawca dołoży należytej staranności, aby usunąć usterki i wady w możliwie najkrótszym terminie. Jeżeli uzna to za zasadne, Zamawiający przedłuży termin usunięcia wad i usterek w formie pisemnej.

§ 7

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości netto określonej w § 4 niniejszej umowy.
2. Wniesienie pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi nastąpić przed zawarciem niniejszej umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w 2 etapach:
 - a) 70% zabezpieczenia, tj. zł. - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane i po podpisaniu protokołu odbioru;
 - b) 30%, tj. zł. - w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 8

1. W przypadku nie dotrzymania przez Dostawcę terminu realizacji zamówienia, określonego niniejszą umową, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto określonej w § 4 ust. 1 lub ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy z przyczyn dotyczących tej Strony, zapłaci ona drugiej Stronie karę w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 ust. 1 lub ust. 3 niniejszej umowy.
3. W przypadku nie spełnienia przez dostarczony przedmiot umowy wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru i realizacji zapisów niniejszej umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Zamawiający może naliczyć Dostawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 4 ust. 1 lub ust. 3 niniejszej umowy.
5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
6. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych i odszkodowania z wynagrodzenia należnego Dostawcy.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w przypadku zaistnienia sporów nie dających się rozstrzygnąć polubownie, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd Powszechny według właściwości Zamawiającego.

§ 10

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy, w oparciu o przepisy prawa polskiego.

§ 11

Zmiana ustalonych w niniejszej umowie zapisów może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu za zgodą obu stron, pod rygorem bezskuteczności innych form zmian.

§ 12

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

DOSTAWCA:

Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej

Niniejszym potwierdzam, że przedstawiciel firmy

odbył wizję lokalną na oczyszczalni ścieków przy ul. Włoskiej 6 w Kostrzynie nad Odrą, w celu zapoznania się z warunkami wykonania zamówienia na dostawę 4 mieszadeł wolnoobrotowych.

.....
Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego