

OD2\ZMS\SU\WB\17

Gorzów Wlkp., dn. 17.03. 2017r.

INWOD
ul. Zielone Wzgórze 18/8
70-781 Szczecin

Dotyczy: Budowy sieci wodociągowej PE315 SDR17 od skrzyżowania ulic Sikorskiego/Mickiewicza/Osiedlowa do ujęcia wody przy ul. Prostej 26 w m. Kostrzyn nad Odrą.

W odpowiedzi na pismo Enea Operator Sp. z o.o. OD Gorzów informuje, iż planowana inwestycja krzyżuje się z podziemnym uzbrojeniem terenu w postaci kabli energetycznych 15kV i 0,4kV jak niżej:

- linia kablowa 15kV nr K-2098 typu 3x NA2XS(F)2Y 1x120 relacji S-2169 Kostrzyn Wieża Ciśnień - S-2159 Kostrzyn Wodociągi
- linia kablowa 15kV nr K-2216 typu HAKNFTA 3x120 relacji S-2150 Kostrzyn Mickiewicza - S-20017 Kostrzyn Sportowa
- linia kablowa 15kV nr K-2109 typu 3xYHAKx 1x120 relacji So-2741 Kostrzyn PKP I - So-2740 Kostrzyn PKP II – **dokładny typ i trasa kabla nieznana**
- linia kablowa 15kV nr K-2098 typu 3x NA2XS(F)2Y 1x120 relacji S-2150 Kostrzyn Mickiewicza - S-20017 Kostrzyn Sportowa
- linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120mm² zas. z S-2150 Kostrzyn Mickiewicza relacji SK-4 Rampa ul. Mickiewicza dz. nr 129 – SK-5 Mickiewicza Osiedlowa dz. nr 132/2
- linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120mm² zas. z S-2150 Kostrzyn Mickiewicza relacji SK-6 ul. Mickiewicza 4 dz. nr 133 – SK-4 Rampa ul. Mickiewicza dz. nr 129
- linia kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120mm² zas. z S-2159 Kostrzyn Wodociągi relacji Stacja S-2159 Kostrzyn Wodociągi – ZK1 ul. Prosta dz. nr 40/3
- linia kablowa 0,4kV typu YAKYyžo 4x120mm² zas. z S-2159 Kostrzyn Wodociągi relacji Stacja S-2159 Kostrzyn Wodociągi – SPP-2 ul. Prosta dz. nr 40/1.
-

W związku z powyższym należy:

1. Prace ziemne w miejscach występowania kabli energetycznych prowadzić wyłącznie ręcznie,
2. Kable pod wjazdami, drogami chodnikami zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi i w przypadku wypłylenia pogłębić do wymaganej polskimi normami głębokości,
3. Prace związane z osłonięciem kabli oraz ich pogłębieniem prowadzić w uzgodnieniu z RD Dębno po uprzednim zgłoszeniu celem wykonania niezbędnych wyłączeń i powiadomień odbiorców z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem,
4. Prace ziemne w obszarze występowania urządzeń energetycznych podlegają

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 PLN

5. odbiorowi przed zasypaniem przez uprawniony personel RD Dębno,
Nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanych urządzeń energetycznych
w miejscu objętym inwestycją. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych
urządzeń energetycznych fakt ten niezwłocznie należy zgłosić do Rejonu
Dystrybucji w Dębnie, a prace do czasu wyjaśnienia przerwać.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Gorzów
Rejon Maja Sieniawskiego
Dyrektor
Adam Noculak

ko:

- RD-2,
- SU a/a.

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 678 050 000 PLN