

Warszawa, 10/03/2017

Henryk Taukin
Zespół ds. Uzgodnień Branżowych
i Dokumentacji Technicznej Sieci
e-mail: h.taukin@tktelekom.pl
tel. + 48 22 3528277

Miejski Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kopernika 4a
66-400 Kostrzyn nad Odrą

Nr ref.: LBPSn-508-0114/17


Dotyczy: uzgodnienie trasy projektowanej sieci wodociągowej DN300 na działce nr 59/2, obręb 004, miasto Kostrzyn nad Odrą.

W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 07.03.2017 r., w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociągowej DN300, TK Telekom Sp. z o.o., informuje, że w ww. lokalizacji przedstawionej na załączonej mapie wysowano orientacyjny przebieg teletechnicznych linii kablowych typu OTK będących własnością naszej Spółki, ułożonych na głębokości od 60 do 110 cm z możliwością ułożenia nienormatywnego i pozostających w kolizji z projektowaną siecią wodociagową. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy przy pomocy przekopów kontrolnych ustalić dokładne położenie kabli OTK. Na etapie wykonawstwa należy:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeniu z naszymi liniami teletechnicznymi należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem TK Telekom Spółka z o.o..
2. O nadzór nad pracami oraz powiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy wystąpić pisemnie do TK Telekom Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7A, 02-677 Warszawa, e-mail: z.wawrzynowicz@tktelekom.pl (Zachodni Zespół Utrzymania Sieci) tel. 61 6337650 z wyprzedzeniem 14 dni przed ich rozpoczęciem (termin dotyczy potwierdzonej daty wpływu). Nadzór ten jest odpłatny..
3. Za wszelkie ewentualne straty Spółki TK Telekom wynikłe ze spowodowania awarii kabli podczas robót (zerwanie, uszkodzenie lub kradzież) obciążony finansowo będzie Wykonawca robót. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii kabli, jak też i kosztów odszkodowań na rzecz klientów Spółki TK Telekom za przerwy w łączności i świadczeniu usług telekomunikacyjnych.
4. W przypadku konieczności odkrycia podczas robót naszych linii teletechnicznych należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
5. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urządzenia telekomunikacyjne odkryte podczas prac należy traktować, jako czynne, zgłosić niezwłocznie (adres jak wyżej).

Ważność uzgodnienia wygasa z upływem dwóch lat od chwili jego wydania, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

Z poważaniem

Stanowisko ds. dokumentacji
technicznej

Henryk Taukin
Specjalista