

Kostrzyn nad Odrą, 20.07.2020r.

**Dotyczy: dostawa fabrycznie nowego węzła ciepłego o mocy: c.o. 92 kW, c.w.u. 100kW**

Pytanie nr1:

Zgodnie z wytycznymi UDT wymaga się zastosowania ręcznych termostatów zabezpieczających instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Proszę o informację, czy należy dostosować się do warunków UDT i zaprojektować dla instalacji c.o. siłownik z awaryjnym zamknięciem oraz ręczny termostat, czy zaprojektować według Państwa wytycznych. Niezastosowanie się do wytycznych UDT może skutkować brakiem dopuszczenia węzłów do użytku.

**Odpowiedź:**

Węzeł ciepły powinien być wykonany zgodnie z „Warunkami technicznymi doboru węzłów ciepłych MZK Sp. z o.o.”.

Pytanie nr2:

Bardzo proszę o informację czy podana moc c.w.u. 100 kW jest to moc maksymalna czy moc średnia ?

**Odpowiedź:**

100 kW to moc maksymalna.