

Kostrzyn nad Odrą, 17.09.2020r.

Dotyczy: dostawa materiałów preizolowanych

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na dostawę materiałów preizolowanych proszę o sprecyzowanie wymagań technicznych jakie mają spełniać wyroby preizolowane:

- rury ze szwem czy bez szwu
- rury bez alarmu / z instal. Imp. M-cz. / instal. Brandes

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy:

- rur ze szwem
- rur z instalacją alarmową impulsową M-cz