

Kostrzyn nad Odrą, 20.09.2018r.

Dotyczy: postępowania na dostawę separatora piasku z płuczką

Niniejszym zmienia się zapisy zapytania ofertowego na dostawę separatora piasku z płuczką do oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą:

Zmiana I

Wykreśla się w Pkt. I zapytania ofertowego oraz załączniku nr 2 (wzór umowy) wyraz **piaskownik** we wszystkich jego formach i zastępuje się słowami **separator lub separator piasku z płuczką** w odpowiedniej formie, tym samym:

1) nagłówek przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Dostawa separatora piasku z płuczką, do oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą.”

2) drugie zdanie w pkt. I ust. 2.2. otrzymuje brzmienie:

„Dostarczony nowy separator piasku z płuczką będzie posadowiony w budynku sit (agresywne środowisko) w miejscu zdemontowanego starego separatora.”

3) w pkt. I ust 3 otrzymuje brzmienie:

„Do obowiązków zamawiającego będzie należał demontaż starego separatora.”

4) w § 2 wzoru umowy pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca z wyprzedzeniem 7 dni roboczych uzgodni termin montażu separatora piasku z płuczką.”

Zmiana II

W załączniku nr 1 – Formularz ofertowy – zmienia się brzmienie pkt. 1 następująco:

1. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot oferty w terminie do (nie później niż do 12 tygodni od podpisania umowy).

Zmiana III

W Załączniku A zmianie ulega pkt. II ust. 2 i ust. 19:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wydajność min. 1000 kg/h”

2) ust. 19 zmianie ulega rodzaj stali nierdzewnej i otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie materiałowe płuczki piasku:

Urządzenie oraz wyposażenie wykonane ze stali nierdzewnej min. wg DIN 1.4401, (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), poddane pasywacji w całości w kwaśnej kąpeli.”

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian z wyjątkiem zapisów będących konsekwencją dokonanych zmian.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. *Olga Kłapocz*